

ב' 15/4/2024

בית ספר שחר
המפרש 15 אשדוד רובע ד
612440
088554999

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 13/3/2024 13:57

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
סמל המוסד	612440
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר שחר
כתובת המוסד	המפרש 15
טלפון המוסד	088554999
פרטי המנהל/ת	שני אוחנה
תאריך המבדק	ד' 13/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	13/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	13/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	13/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
13/3/2024 12:36	3.2 2	שבילים	השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר - כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבוסים, ללא מהמורות ובליטות, ופניהם מחוספסים, למניעת החלקה.	2	איזור כניסה	אבנים משתלבות שקועות ובולטות	
							
13/3/2024 12:43	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כלל הכיתות	ישנם ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	
13/3/2024 12:49	4.6	מסדרון	המסדרון יהיה פנוי מחדירת אלמנטים של המבנה, לרבות צנרות שונות, בגובה של 2 מ' מפני הרצפה.	2	גרם מדרגות בין כניסה ל-1	ארון כיבוי אש בגובה 120 ס"מ ללא הגנה למניעת פגיעה	



דלתות מקלטים
דלתות מקלט חדר
מחשבים- ללא מגן
אצבעות צד פנימי
ותפס להחזקת
הדלת במצב פתוח.

הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

ישנה הגבלת
פתיחה עד ל 20
ס"מ בחלונות

חלונות סורגים
חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבלת הסף או
הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ. רוחב
אדן החלון כלפי
פנים לא יעלה על
4 ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יזוגו בחומר שאינו
מתנפץ

מוחקנת תאורה
פלורוסנטית מסוג
מתנפץ ללא מגן

גופי התאורה יוגנו
מפני שבירה
ופגיעות באמצעות
התקנתם
בשקעים, או על-
ידי שימוש בגופי
תאורה מדגמי
"אנטי-ונדל"
(יבדק בבדיקת
(רישוי).



מעקה בגובה 95 ס"מ נמוך מגובה מינימלי עם אפשרות טיפוס על האלמנטים

קומה שלישית מדרגות ירידה למקלט

1 גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל הפחות ולא יאפשר כל טיפוס

מעקים ומסעדים 5.3 8

13/3/2024 13:13

מגן אצבעות מפורק נמצא עם אלמנטים חדים

כיתה 25

1 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיוטאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה

דלתות 5.2 3

13/3/2024 13:16

חסר מנגנון האטת דלת ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח

דלתות כניסה

2 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב

דלתות 5.2 3

13/3/2024 13:21



פתוח. האבזר
 יותקן בקיר,
 בגובה אגף הדלת
 ולא ברצפה. ד.
 במקלט ובמרחב
 מוגן יש להתקין
 מגן אצבעות
 ואלמנט קיבוע
 שיותאם לדלת. ה.
 בדלתות קלות של
 שירותים נדרשת
 הגנה מתאימה



חסרים מסעדי יד

ירידה לחצר

2

מסעדי יד יותקנו
 משני צידי מהלך
 המדרגות .

מעקים
 ומסעדים

5.3
 6

13/3/2024
 13:24





גדר לעמוד תאורה
נמצא סדוק
בבסיסו ולא יציב

חצר

2 החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם .

13/3/2024 13:26 3.1 תשתיות

לוחות פח עם
קצוות בולטים
וחדים מונחים סמוך
למבנה נשארו
לאחר בנייה
במבנה הסמוך.
בבדיקה פיזית
לוחות מתכת לא
יציבים סכנת
פציעה / קריסה

מגרש ספורט

1 החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם .

13/3/2024 13:32 3.1 תשתיות





מרווחים בחלק
התחתון אפשרות
ליציאת ילד ללא
פיקוח/הילכדות
ראש

שער כניסת רכב
חירום

גדר סורגים יש
לייצב בבסיס בטון.
הסורגים יהיו
אנכיים, במרווחים
של לא יותר מ-
10 ס"מ בין מוטות
סמוכים ובחוזק
הדרוש למניעת
כיפופם.

גדר 3.2
7

13/3/2024
13:38