



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר שחר

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	3.27	גדר	2	שער כניסת רכב חירום	מרווחים בחלק התחתון אפשרות ליציאת ילד ללא פיקוח/ הילכדות ראש	לסגור מרווח	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	3.1	תשתיות	1	מגרש ספורט	לוחות פח עם קצוות בולטים וחדים מונחים סמוך למבנה נשארו לאחר בנייה במבנה הסמוך. בבדיקה פיזית לוחות מתכת לא יציבים סכנת פציעה / קריסה	להסיר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	3.1	תשתיות	2	חצר	גדר לעמוד תאורה נמצא סדוק בבסיסו ולא יציב	לחזק לבסיס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	5.36	מעקים ומסעדים	2	ירידה לחצר	חסרים מסעדי יד	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	5.23	דלתות	2	דלתות	חסר מנגנון האטת דלת ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	5.23	דלתות	1	כיתה 25	מגן אצבעות מפורק נמצא עם אלמנטים חדים	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	5.38	מעקים ומסעדים	1	קומה שלישית מדרגות ירידה למקלט	מעקה בגובה 95 ס"מ נמוך מגובה מינימלי עם אפשרות טיפוס על האלמנטים	להחליף למעקה תקני בגובה 120 לפחות רצוי 150 ס"מ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	11.7	תאורה	2	חדר פרטי 23	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא מגן	למגן / להחליף למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	חלון כיתה 24, 34	ישנה הגבלת פתיחה עד ל 20 ס"מ בחלונות	להקטין פתיחה המינימלי 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
10	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות מקלטים	דלתות מקלט חדר מחשבים- ללא מגן אצבעות צד פנימי ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח.	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
11	בית ספר שחר	13/03/2024	יוסף אב הבית	4.6	מסדרון	2	גרם מדרגות בין כניסה ל- 1	ארון כיבוי אש בגובה 120 ס"מ ללא הגנה למניעת פגיעה	למגן חלק תחתון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

	מומנתקן - שי ביאזי	אב בית		מוסד חינוכי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	לקבוע	ישנם ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	כלל הכיתות	1	מפגעים קבועים וניידים	5.5	יוסף אב הבית	13/03/2024	בית ספר שחר	12
	מומנתקן - שי ביאזי		תשתיות	אגף אחזקה	מנהל אחזקת מוס"ח	לפלוס	אבנים משתלבות שקועות ובולטות	איזור כניסה	2	שבילים	3.22	יוסף אב הבית	13/03/2024	בית ספר שחר	13