



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר שקד

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	5.13	חלונות סורגים	1	בניין ג קומה שנייה	חלון במסדרון נפתח במלואו מגביל פתיחה שבור	להגביל למרווח 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	3.49	מתקני משחקים	1	חצר	ספסל שבור עם חלקי עץ חדים	לפתוח קריאה במוקד לתיקון ספסל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	3.1	תשתיות	1	חצר	בין בניין ב' לבניין א - אבנים משתלבות שקועות בכניסה למבנה א - דשא סינטטי מקופל עלול להוות מכשול	אבנים משתלבות שקועות לפלס דשא סינטטי	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	11.7	תאורה	2	גורף כיתות ומסדרונות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	למגן/להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	5.36	מעקים ומסעדים	2	בניין ב, ג	חסרים מאחזי יד בין קומות קרקע לקומה שנייה	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	5.23	דלתות	1	דלתות	מקלטים - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח. דלתות כיתות - קיימים מספר דלתות עם מנגנון האטה לא מכוון	להשלים/לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	מבנה ב, ג קרקע בקומות	משקופי שירותים חלודים עם קצוות חדים בחלקם התחתון	להסיר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	3.18	ארגון החצר	2	חצר	שיחים קוצניים שטולה בחצר	להסיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף נטיעות			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר שקד	19/03/2024	יוסי - אב בית	3.26	גדר	2	גדר היקפית	גובה הגדר ממדרך רגל 150 ס"מ ובחלקה העליון ישנם אלמנטים חדים	להגבהה לגובהה 200 ס"מ ולהסיר אלמנטים חדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	